TRÆKSPÆNDINGER VED MONTAGE (N)

DOBBELT RETURLEDER/JORDLEDER (SEPARATE LEDERE)

TEMP (°C)	MASTEAFSTAND (m)				
	30	40	50	60	70
-30	16622	16499	16343	16154	15935
-25	15531	15414	15265	15086	14879
-20	14442	14332	14192	14025	13833
-15	13355	13254	13126	12973	12799
-10	12271	12181	12067	11933	11781
-5	11191	11115	11020	10909	10784
10	10118	10060	9988	9906	9815
5	9052	9019	8979	8933	8884
0	8000	8000	8000	8000	8000
15	6968	7014	7065	7120	7177
20	5970	6076	6191	6310	6427
25	5026	5209	5398	5583	5759
30	4167	4440	4703	4950	5179
35	3433	3789	4116	4413	4683

ENKELT RETURLEDER

TEMP (°C)	MASTEAFSTAND (m)				
	30	40	50	60	70
-30	33951	33668	33309	32877	32376
-25	31676	31407	31065	30655	30181
-20	29406	29152	28831	28448	28008
-15	27141	26906	26612	26262	25863
-10	24882	24673	24411	24103	23755
-5	22633	22456	22237	21982	21697
0	20398	20264	20099	19911	19704
5	18183	18106	18013	17909	17797
10	16000	16000	16000	16000	16000
15	13867	13972	14090	14214	14340
20	11814	12059	12320	12584	12840
25	9893	10312	10733	11138	11519
30	8176	8785	9360	9892	10378
35	6739	7515	8214	8843	9410

FIXPUNKTFORANKRING

TEMP (°C)	MASTEAFSTAND (m)				
	30	40	50	60	70
-30	8601	8523	8425	8309	8177
-25	8144	8071	7980	7872	7750
-20	7688	7621	7537	7439	7328
-15	7234	7173	7098	7011	6914
-10	6781	6729	6664	6590	6507
-5	6330	6288	6236	6176	6111
0	5883	5852	5814	5772	5726
5	5439	5422	5402	5379	5355
10	5000	5000	5000	5000	5000
15	4568	4589	4612	4637	4663
20	4145	4190	4241	4294	4346
25	3734	3810	3891	3972	4051
30	3340	3450	3564	3674	3779
35	2969	3117	3263	3402	3530

Genstand	Pos	Tegn nr	Material	Nr	Antal

Styktal

	Rettelse
a	09-03-83 EJG
b	11-03-85 SSF/R&H
d	01-07-91

DSB
Baneafdelingen
Elektrificeringskoordineringen

Mål | Tegn | Kontr

TRÆKSPÆNDNINGER VED MONTAGE AF RETURLEDERE, JORDLEDER OG FIKSPUNKTFORANKRING

Erstatning for: FS 00 01.0019.0

Erstatning af:

31/14/20